



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «БНК» (ООО «БНК»)

зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, дата регистрации 30.06.2015, ОГРН 1116195011932, дата присвоения ОГРН 31.10.2011
Адрес (место нахождения): 346789, РОССИЯ, Ростовская область, город Азов, улица Победы, дом 17
Телефон: Телефон +7(86342) 6-22-29 Факс +7(86342) 6-22-29 e-mail: info@bnk-azov.ru

в лице Директора Кима Константина Ен-Хвановича,

заявляет, что Вакуумные выключатели серии Susol VCB типов:

- VL6 и VL12 на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи отключения 20 и 25 кА (на номинальные токи 630, 1250 и 2000А), номинальные токи отключения 31,5кА (на номинальные токи 630, 1250, 2000 и 2500А);

- VL17 на номинальное напряжение 15 кВ (уровень изоляции «а»), номинальные токи отключения 20 и 25 кА (на номинальные токи 630, 1250 и 2000А), номинальные токи отключения 31,5кА (на номинальные токи 630, 1250, 2000 и 2500А);

- VL24 на номинальное напряжение 20 кВ (уровень изоляции «а»), на номинальные токи 2000А, номинальные токи отключения 25 кА;

- VH6 и VH12 на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи отключения 31,5 кА (на номинальные токи 1250, 2000 и 3150А), номинальные токи отключения 40 и 50 кА (на номинальные токи 1250, 2000, 2500, 3150 и 5000 А);

- VH17 на номинальное напряжение 15 кВ (уровень изоляции «а»), номинальные токи отключения 31,5 кА (на номинальные токи 1250, 2000 и 3150А), номинальные токи отключения 40 и 50 кА (на номинальные токи 1250, 2000, 2500, 3150 А);

Климатического исполнения У, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации минус 40⁰С), ОКПД2 27.12.10.110, код ТН ВЭД ЕАЭС 8535 21 000 0 выпускаемые по каталогу фирмы LSIS, серийный выпуск

Изготовитель: LSIS Co., Ltd, место нахождения: Корея, Республика, 421-848 Gyeonggi-do, Anyang-si, Dongan-gu, Nogyu-dong, LS Tower 1023-6, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Корея, Республика, 361-720, Chungcheongbuk-do, Cheonju-si, Heungdeok-gu, Beakbong-ro, 95, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52565-2006 п.п. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2, 6.12.6.3-6.12.6.6, р.7; ГОСТ 1516.3-96 п.4.14

Декларация принята на основании протокола испытаний № 012-045-2019, выдан 15.03.2019

Испытательной лабораторией «Испытательный центр высоковольтной аппаратуры Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»», рег. № RA.RU.21MB06, схема декларирования 2д

Дата принятия декларации 26.04.2019

Декларация о соответствии действительна до 25.04.2022

М.П.



подпись

Ким Константин Ен-Хванович
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11MB03, Орган по сертификации высоковольтной аппаратуры Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы", 127566, РОССИЯ, город Москва, проезд Высоковольтный, д. 13, телефон +7 (495) 663-86-64

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-KR.MB03.B.00016/19

Дата регистрации

26.04.2019

Григорьева Елена Григорьевна

(подпись)

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

